

Сведения «05» с 21 по 27 октября 2019г.

1. Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 5 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2. Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 3 случая.

22.10.19г. в 13 час. 18 мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ РП-4/013А, без электроэнергии остались потребители 25 мкр., п.Первомайский  
Электроснабжение перевели на резервный источник питания в 15 час. 25 мин.

27.10.19г. в 12 час. 48 мин. при производстве несогласованных земляных работ (строители забили арматуру), был поврежден КЛ-6кВ 2РЛНД ф.12-33, без электроэнергии остались потребители 25 мкр.  
Электроснабжение перевели на резервный источник питания в 13 час. 37 мин.

3. Ремонтные бригады предприятия продолжали плановые работы по техническому обслуживанию оборудования трансформаторных подстанций городских электрических сетей.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05