

Свод предложений, поступивших в 2019 году в рамках общественного обсуждения проекта инвестиционной программы АО «Октябрьские электрические сети на 2017 – 2021 годы, в части корректировки на 2019-2020 год(ы)

Предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения инвестиционной программы	Позиция разработчика инвестиционной программы
<p>Строительство ЛЭП 6 кВ, центра питания в микрорайоне Москва ГО г.Октябрьский. Переход сетей от ИВС к сетям ТСО.</p>	<p>Включено в инвестиционную программу АО «ОЭС» на 2020 год. В предварительный объем работ входит строительство ВЛ-6 кВ от ПС-29 «Москвака» до существующих сетей АО «ОЭС» и реконструкцию сетей 0,4 кВ АО «ОЭС» в п. Москва</p>
<p>Строительство ЛЭП 10 кВ, центра питания для электроснабжения индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в микрорайоне «Радужный» ГО г. Октябрьский</p>	<p>Включено в инвестиционную программу АО «ОЭС». Планируемый срок завершения строительства 4 квартал 2019г.</p>
<p>Строительство 2 ЛЭП 6/0,4 кВ, РП-6 кВ, БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в микрорайоне «Южный» «Юго-Западный» ГО г. Октябрьский</p>	<p>Электроснабжение объектов в мкр. Южный включено в проект корректировки инвестиционной программы АО «ОЭС» на 2020год. Учитывая отдаленность мкр «Южный» «Юго-Западный» от сетей АО «ОЭС» и центров питания ООО «Башкирэнерго» пропускная способность сетей АО «ОЭС» составит не более 1 МВА. Проектное энергопотребление микрорайонов составляет более 4 МВА. Для надежного и качественного электроснабжения микрорайонов требуется строительство центра питания</p>

	<p>35/6кВ вблизи данных микрорайонов, что в рамках инвестиционной программы АО «ОЭС» невозможно ввиду больших финансовых затрат.</p>
<p>Строительство дополнительной воздушной линии ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы 3,4 цепь до ПС-12 «Зайтовская» г. Октябрьского</p>	<p>Строительство дополнительной воздушной линии ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы 3,4 цепь до ПС-12 «Зайтовская» г. Октябрьского в рамках инвестиционной программы АО «ОЭС» невозможно. Сети на напряжение 110 кВ принадлежат ООО «Башкирэнерго».</p>
<p>Строительство ЛЭП 6 кВ, центр питания в микрорайоне Нарышево ГО город Октябрьский РБ. Переход сетей от ИВС к сетям ТСО.</p>	<p>Данный микрорайон подключен через сети ООО «Башнефть-Добыча». В настоящее время между АО «ОЭС» и ООО «Башнефть-Добыча» действует положение о взаимоотношениях, направленное на обеспечение надежности электроснабжения. Рассматриваются варианты перехода микрорайона на электроснабжение от фидеров АО «ОЭС». Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-1 «Нарышево» 110/6 кВ для электроснабжения мкр. Нарышево рассматривается к включению в проект корректировки инвестиционной программы АО «ОЭС» на 2021год.</p>



Генеральный директор АО «ОЭС»

Р.М. Гайсин