Свод предложений, поступивших в 2021 году в рамках общественного обсуждения проекта инвестиционной программы АО «Октябрьские электрические сети» на 2022 – 2026 годы.

Предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения инвестиционной программы	Позиция разработчика инвестиционной программы
В ходе общественного обсуждения проекта корректировки инвестиционной программы АО «Октябрьские электрические сети на 2022-2026годы, предложения не поступали.	
Информация об учете в проекте ИПР ранее направленных предложений.	
Строительство ЛЭП 6 кВ, центра питания в микрорайоне Московка ГО г.Октябрьский. Переход сетей от ИВС к сетям ТСО.	Мероприятия частично выполнены в рамках инвестиционной программы АО «ОЭС» в 2020году. Для полного перехода от сетей ИВС к сетям ТСО требуется строительство 2 км ЛЭП-6кВ. Возможность и целесообразность строительства будут рассмотрены при корректировке ИПР АО «ОЭС» на период с 2024 по 2026 года.
Строительство 2 ЛЭП 6/0,4 кВ, РП-6 кВ, БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в микрорайоне «Южный» «Юго-Западный» ГО г. Октябрьский.	Проектирование сетей внешнего электроснабжения микрорайонов включено в проект корректировки ИПР АО «ОЭС» на 2021год. Строительство сетей внутреннего и внешнего электроснабжения микрорайонов включено в проект инвестиционной программы АО «ОЭС» на 2022-2026год. Учитывая отдаленность мкр «Южный» «Юго-Западный» от сетей АО «ОЭС» и центров питания ООО «Башкирэнерго» пропускная способность сетей АО «ОЭС» составит не более 1 МВА. Проектное энергопотребление

	микрорайонов составляет более 4 МВА. Также в 2020 году в данном районе образован новый мкр. Приозерный с перспективой развития до 800 участков под ИЖС. Для надежного и качественного электроснабжения микрорайонов требуется строительство центра питания 35/6кВ вблизи данных микрорайонов, что в рамках инвестиционной программы АО «ОЭС» невозможно ввиду больших финансовых затрат.
Строительство дополнительной воздушной линии ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы 3,4 цепь до ПС-12 «Заитовская» г.Октябрьского.	Строительство дополнительной воздушной линии ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы 3,4 цепь до ПС-12 «Заитовская» г.Октябрьского в рамках инвестиционной программы АО «ОЭС» невозможно. Сети на напряжение 110 кВ принадлежат ООО «Башкирэнерго».
Строительство ЛЭП 6 кВ, центр питания в микрорайоне Нарышево ГО город Октябрьский РБ. Переход сетей от ИВС к сетям ТСО.	Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-1 «Нарышево» 110/6 кВ до мкр.Нарышево выполнено в рамках договора на технологическое присоединение производственной базы. по адресу: г.Октябрьский, ул.Кооперативная, д.113, стр.3 в 2020году. Дальнейшие мероприятия по переводу нагрузок будут рассматриваться по мере необходимости.

Генеральный директор АО «ОЭС» **Р.М. Гайсин**