

Свод предложений, поступивших в 2020 году в рамках общественного обсуждения проекта корректировки инвестиционной программы АО «Октябрьские электрические сети на 2017 – 2021 годы, в части 2020-2021 годов

| Предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения инвестиционной программы | Позиция разработчика инвестиционной программы |
|---|--|
| Строительство ЛЭП-10 кВ, центра питания для электроснабжения микрорайона "Радужный" ГО г.Октябрьский РБ | Мероприятия по строительству электрических сетей для электроснабжения микрорайона «Радужный» предусматривались в инвестиционной программе АО «ОЭС» с 2017 по 2019 года. Строительство завершено в 4 квартале 2019 года. |
| Строительство 2ЛЭП-6/0,4 кВ, РП-6 кВ, БКТП-6/0,4 кВ для электроснабжения микрорайонов "Южный", "Юго- Западный" ГО г.Октябрьский РБ | Электроснабжение объектов в мкр. Южный включено в проект корректировки инвестиционной программы АО «ОЭС» на 2021 год. Учитывая удаленность мкр «Южный» «Юго-Западный» от сетей АО «ОЭС» и центров питания ООО «Башкирэнерго» пропускная способность сетей АО «ОЭС» составит не более 1 МВА. Проектное энергопотребление микрорайонов составляет более 4 МВА. Для надежного и качественного электроснабжения микрорайонов требуется строительство центра питания 35/6кВ вблизи данных микрорайонов, что в рамках инвестиционной программы АО «ОЭС» невозможно ввиду больших финансовых затрат. |
| Строительство дополнительной ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Уруссинской ГРЭС-Туймазы 3,4 цепь до ПС-12 "Зайтовская" г.Октябрьский, протяженностью 4,5-5 км. | Строительство дополнительной воздушной линии ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы 3,4 цепь до ПС-12 «Зайтовская» г.Октябрьский в рамках |

| | |
|---|--|
| | инвестиционной программы АО «ОЭС» невозможно. Сети на напряжение 110 кВ принадлежат ООО «Башкирэнерго». |
| Строительство ЛЭП 6 кВ, центр питания в микрорайоне Нарышево ГО город Октябрьский РБ. | <p>Данный микрорайон подключен через сети ООО «Башнефть – Добыча». В настоящее время между АО «ОЭС» и ООО «Башнефть-Добыча» действует положение о взаимоотношениях, направленное на обеспечение надежности электроснабжения. Рассматриваются варианты перехода микрорайона на электроснабжение от фидеров АО «ОЭС». Строительство ЛЭП-6кВ от ПС-1 «Нарышево» 110/6 кВ для электроснабжения мкр. Нарышево будет рассматриваться к включению в инвестиционную программу АО «ОЭС» на следующий долгосрочный период.</p> |
| Строительство ЛЭП 6 кВ, центр питания в микрорайоне Москва ГО город Октябрьский РБ. | <p>Переход сетей от ИВС к сетям ТСО будет рассматриваться к включению в инвестиционную программу АО «ОЭС» на следующий долгосрочный период. Для повышения качества и надежности электроснабжения пос.Москва в проект корректировки инвестиционной программы АО «ОЭС» на 2020 год включены мероприятия по строительству и реконструкции ВЛ-6кВ, строительству КТП-6/0,4кВ, реконструкции ВЛ-0,4кВ.</p> |

Генеральный директор АО «ОЭС»



Р.М. Гайсин