





№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребителя	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
85	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Зайтово	ф.12-14	ДУ	до 5 мин			0,213									
86	ООО «Июль»	ПС 110 кВ Зайтово	ф.12-30	ДУ	до 5 мин			0,319									
87	ООО «Июль»	ПС 110 кВ Зайтово	ф.12-22	ДУ	до 5 мин			0,000									
88	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 35 кВ Салпар	ф.35-04	ДУ	до 5 мин			0,015									
89	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 35 кВ Салпар	ф.35-12	ДУ	до 5 мин			0,026									
90	Дюртюлинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Салпар	ф.35-03	ДУ	до 5 мин			0,389									
91	Дюртюлинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Салпар	ф.35-15	ДУ	до 5 мин			0,231									
92	Дюртюлинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Салпар	ф.35-16	ДУ	до 5 мин			0,158									
93	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Калмаш	ф.55-11	ДУ	до 5 мин			0,002									
94	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Калмаш	ф.55-27	ДУ	до 5 мин			0,278									
95	Илишевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Яркеево	ф.20-19	ДУ	до 5 мин			0,031									
96	Илишевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Яркеево	ф.20-12	ДУ	до 5 мин			0,495									
97	Илишевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Яркеево	ф.20-02	ДУ	до 5 мин			1,005									
98	Илишевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Яркеево	ф.20-17	ДУ	до 5 мин			0,440									
99	Илишевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Яркеево	ф.20-18	ДУ	до 5 мин			0,000									
100	АО "ОЭС" (население)	ПС 110 кВ Городская-ОЭС	ф.04-33	ДУ	до 5 мин				0,438								
101	АО "ОЭС" (население)	ПС 110 кВ Городская-ОЭС	ф.04-07	ДУ	до 5 мин				1,199								
102	НПФ ПАКЕР	ПС 110 кВ Городская-ОЭС	ф.04-19	ДУ	до 5 мин				0,171								
103	НПФ ПАКЕР	ПС 110 кВ Городская-ОЭС	ф.04-41	ДУ	до 5 мин				0,177								
104	НПФ ПАКЕР	ПС 110 кВ Городская-ОЭС	ф.04-14	ДУ	до 5 мин				0,000								
105	ООО "Мясная компания"	ПС 35 кВ Откормсовхоз	ф.46-08	ДУ	до 5 мин				0,003								
106	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 35 кВ Откормсовхоз	ф.46-07	ДУ	до 5 мин				0,268								
107	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 35 кВ Откормсовхоз	ф.46-04	ДУ	до 5 мин				0,227								
108	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 35 кВ Откормсовхоз	ф.46-02	ДУ	до 5 мин				0,353								
109	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 35 кВ Откормсовхоз	ф.46-01	ДУ	до 5 мин				0,227								
110	Илишевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Откормсовхоз	ф.46-03	ДУ	до 5 мин				0,038								
111	Шаранский РЭС (население)	ПС 35 кВ Шаран	ф.43-18	ДУ	до 5 мин				0,504								
112	Шаранский РЭС (население)	ПС 35 кВ Шаран	ф.43-13	ДУ	до 5 мин				0,427								
113	Шаранский РЭС (население)	ПС 35 кВ Шаран	ф.43-12	ДУ	до 5 мин				0,376								
114	Шаранский РЭС (население)	ПС 35 кВ Шаран	ф.43-14	ДУ	до 5 мин				0,385								
115	ООО "Шарангаз"	ПС 35 кВ Шаран	ф.43-19	ДУ	до 5 мин				0,101								
116	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Николаевка	ф.731-02	ДУ	до 5 мин				0,268								
117	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Николаевка	ф.731-05	ДУ	до 5 мин				0,096								
118	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Николаевка	ф.731-07	ДУ	до 5 мин				0,347								
119	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Николаевка	ф.731-08	ДУ	до 5 мин				0,002								
120	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Николаевка	ф.731-09	ДУ	до 5 мин				0,090								
121	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Килеево	ф.780-06	ДУ	до 5 мин				0,137								
122	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Килеево	ф.780-07	ДУ	до 5 мин				0,118								
123	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Килеево	ф.780-01	ДУ	до 5 мин				0,023								
124	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Килеево	ф.780-02	ДУ	до 5 мин				0,098								
125	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Маты	ф.64-02	ДУ	до 5 мин				0,072								
126	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Маты	ф.64-03	ДУ	до 5 мин				0,160								
127	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Маты	ф.64-10	ДУ	до 5 мин				0,019								
128	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Маты	ф.64-12	ДУ	до 5 мин				0,210								
129	Дюртюлинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Дюртюли	ф.16-24	ДУ	до 5 мин				0,065								
130	Дюртюлинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Дюртюли	ф.16-11	ДУ	до 5 мин				0,158								
131	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Дюртюли	ф.16-20	ДУ	до 5 мин					0,124							
132	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Дюртюли	ф.16-22	ДУ	до 5 мин					0,405							
133	Бузякский РЭС (население)	ПС 35 кВ Килимово	ф.777-02	ДУ	до 5 мин					0,138							
134	Бузякский РЭС (население)	ПС 35 кВ Килимово	ф.777-01	ДУ	до 5 мин					0,129							

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребителя	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
135	Будзякский РЭС (население)	ПС 35 кВ Килимово	ф.777-05	ДУ	до 5 мин						0,122						
136	Шаранский РЭС (население)	ПС 35 кВ Юность	ф.793-06	ДУ	до 5 мин						0,090						
137	Шаранский РЭС (население)	ПС 35 кВ Юность	ф.793-05	ДУ	до 5 мин						0,008						
138	Шаранский РЭС (население)	ПС 35 кВ Юность	ф.793-01	ДУ	до 5 мин						0,109						
139	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Тайняшево	ф.709-01	ДУ	до 5 мин						0,196						
140	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Тайняшево	ф.709-02	ДУ	до 5 мин						0,285						
141	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Тайняшево	ф.709-05	ДУ	до 5 мин						0,103						
142	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Тайняшево	ф.709-07	ДУ	до 5 мин						0,081						
143	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Карамалы	ф.72-03	ДУ	до 5 мин						0,152						
144	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Карамалы	ф.72-06	ДУ	до 5 мин						0,120						
145	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Карамалы	ф.72-08	ДУ	до 5 мин						0,346						
146	АО "ТГЭС" (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-12	ДУ	до 5 мин						0,864						
147	АО "ТГЭС" (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-19	ДУ	до 5 мин						0,206						
148	АО "ТГЭС" (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-20	ДУ	до 5 мин						0,344						
149	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-13	ДУ	до 5 мин						0,006						
150	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-17	ДУ	до 5 мин						0,331						
151	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-08	ДУ	до 5 мин						0,403						
152	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-11	ДУ	до 5 мин						0,452						
153	ООО "Мясокомбинат Зигитякский"	ПС 35 кВ Агир	ф.695-18	ДУ	до 5 мин						0,109						
154	ООО "БУЗДЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР"	ПС 35 кВ Будзяк	ф.22-07	ДУ	до 5 мин						0,089						
155	ООО "БУЗДЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР"	ПС 35 кВ Будзяк	ф.22-08	ДУ	до 5 мин						0,175						
156	Будзякский РЭС (население)	ПС 35 кВ Будзяк	ф.22-01	ДУ	до 5 мин						0,072						
157	Будзякский РЭС (население)	ПС 35 кВ Будзяк	ф.22-02	ДУ	до 5 мин						0,046						
158	Будзякский РЭС (население)	ПС 35 кВ Будзяк	ф.22-16	ДУ	до 5 мин						0,024						
159	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Урсаево	ф.65-02	ДУ	до 5 мин						0,003						
160	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Урсаево	ф.65-03	ДУ	до 5 мин						0,009						
161	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Урсаево	ф.65-06	ДУ	до 5 мин						0,103						
162	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Урсаево	ф.65-08	ДУ	до 5 мин						0,068						
163	Будзякский РЭС (население)	ПС 110 кВ Тавларово	ф.40-01	ДУ	до 5 мин						0,052						
164	Будзякский РЭС (население)	ПС 110 кВ Тавларово	ф.40-04	ДУ	до 5 мин						0,203						
165	Будзякский РЭС (население)	ПС 110 кВ Тавларово	ф.40-05	ДУ	до 5 мин						0,145						
166	Будзякский РЭС (население)	ПС 110 кВ Тавларово	ф.40-10	ДУ	до 5 мин						0,072						
167	Будзякский РЭС (население)	ПС 110 кВ Тавларово	ф.40-12	ДУ	до 5 мин						0,000						
168	Будзякский РЭС (население)	ПС 110 кВ Тавларово	ф.40-16	ДУ	до 5 мин						0,060						
169	Благоварский РЭС (население)	ПС 110 кВ Птицефабрика	ф.33-18	ДУ	до 5 мин						0,011						
170	Благоварский РЭС (население)	ПС 110 кВ Птицефабрика	ф.33-07	ДУ	до 5 мин						0,295						
171	Благоварский РЭС (население)	ПС 110 кВ Птицефабрика	ф.33-01	ДУ	до 5 мин						0,163						
172	Благоварский РЭС (население)	ПС 110 кВ Птицефабрика	ф.33-02	ДУ	до 5 мин						0,075						
173	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Кашкар	ф.724-02	ДУ	до 5 мин						0,112						
174	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Кашкар	ф.724-06	ДУ	до 5 мин						0,049						
175	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Кашкар	ф.724-08	ДУ	до 5 мин						0,159						
176	АО "ОЭС (население)	РП 10 кВ Девон	ф.701-03	ДУ	до 5 мин						0,774						
177	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 110 кВ Райцентр	ф.317-07	ДУ	до 5 мин						0,274						
178	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 110 кВ Райцентр	ф.317-19	ДУ	до 5 мин						0,191						
179	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 110 кВ Райцентр	ф.317-02	ДУ	до 5 мин						0,030						
180	Благоварский РЭС (население)	ПС 110 кВ Языково	ф.45-10	ДУ	до 5 мин						0,136						
181	Туймазинский НУ филиал АО «Транснефть-Урал»	ПС 110 кВ Языково	ф.45-02	ДУ	до 5 мин						0,599						
182	Туймазинский НУ филиал АО «Транснефть-Урал»	ПС 110 кВ Языково	ф.45-20	ДУ	до 5 мин						0,091						
183	ООО "Башнефть-Добыча" (Ишмбай. ЦЭЭ)	ПС 110 кВ Языково	ф.45-26	ДУ	до 5 мин						0,047						

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребителя	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %		
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
184	Тепличный комплекс "Буздякский" ИП КФХ Хабибрахманов	ПС 110 кВ Гафури	ф.333-17	ДУ	до 5 мин						0,012							
185	Тепличный комплекс "Буздякский" ИП КФХ Хабибрахманов	ПС 110 кВ Гафури	ф.333-18	ДУ	до 5 мин						0,011							
186	Буздякский РЭС (население)	ПС 110 кВ Гафури	ф.333-19	ДУ	до 5 мин						0,264							
187	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Комплекс	ф.778-10	ДУ	до 5 мин						0,051							
188	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Юмашево	ф.68-08	ДУ	до 5 мин						0,400							
189	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Юмашево	ф.68-04	ДУ	до 5 мин						0,364							
190	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Юмашево	ф.68-03	ДУ	до 5 мин						0,120							
191	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Юмашево	ф.68-02	ДУ	до 5 мин						0,182							
192	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Ильчимбетово	ф.06-11	ДУ	до 5 мин						0,302							
193	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Ильчимбетово	ф.06-14	ДУ	до 5 мин						0,356							
194	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Мустафино	ф.698-02	ДУ	до 5 мин						0,401							
195	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Мустафино	ф.698-07	ДУ	до 5 мин						0,109							
196	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Имянлекулево	ф.694-01	ДУ	до 5 мин						0,174							
197	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Имянлекулево	ф.694-03	ДУ	до 5 мин						0,258							
198	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Баширово	ф.766-01	ДУ	до 5 мин						0,216							
199	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Баширово	ф.766-07	ДУ	до 5 мин						0,171							
200	ООО "Железобетон" г.Туймазы	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-32	ДУ	до 5 мин							0,111						
201	ООО "Железобетон" г.Туймазы	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-09	ДУ	до 5 мин							0,068						
202	АО "ТГЭС" (население)	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-46	ДУ	до 5 мин							0,028						
203	АО "ТГЭС" (население)	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-07	ДУ	до 5 мин							0,165						
204	АО "ТГЭС" (население)	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-06	ДУ	до 5 мин							0,962						
205	ООО «Герон»	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-57	ДУ	до 5 мин							0,115						
206	ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-14	ДУ	до 5 мин							0,705						
207	ОАО "Туймазытехуглерод"	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-11	ДУ	до 5 мин							0,645						
208	ОАО "КБК"	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-65	ДУ	до 5 мин							1,340						
209	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-01	ДУ	до 5 мин							0,284						
210	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-02	ДУ	до 5 мин							0,301						
211	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-05	ДУ	до 5 мин							1,121						
212	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-08	ДУ	до 5 мин							0,575						
213	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-13	ДУ	до 5 мин							0,332						
214	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-15	ДУ	до 5 мин							0,373						
215	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-27	ДУ	до 5 мин							0,316						
216	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Телепаново	ф.38-16	ДУ	до 5 мин							0,518						
217	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Телепаново	ф.38-25	ДУ	до 5 мин							0,087						
218	Илишевский РЭС (население)	ПС 110 кВ Телепаново	ф.38-17	ДУ	до 5 мин							0,121						0,13
219	Илишевский РЭС (население)	ПС 110 кВ Телепаново	ф.38-24	ДУ	до 5 мин							0,184						
220	Илишевский РЭС (население)	ПС 110 кВ Телепаново	ф.38-26	ДУ	до 5 мин							0,241						
221	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Серафимовка	ф.09-11	ДУ	до 5 мин								0,334					
222	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Серафимовка	ф.09-13	ДУ	до 5 мин								0,531					
223	АО "ТГЭС" (население)	ПС 110 кВ Серафимовка	ф.09-09	ДУ	до 5 мин								0,587					
224	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Серафимовка	ф.09-01	ДУ	до 5 мин								0,642					
225	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Серафимовка	ф.09-05	ДУ	до 5 мин								0,178					
226	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Серафимовка	ф.09-12	ДУ	до 5 мин								0,535					
227	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Бузурово	ф.62-03	ДУ	до 5 мин								0,096					
228	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Бузурово	ф.62-04	ДУ	до 5 мин								0,020					
229	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Бузурово	ф.62-08	ДУ	до 5 мин								0,185					
230	Шаранский РЭС (население)	ПС 110 кВ Мичуринская	ф.31-01	ДУ	до 5 мин								0,119					
231	Шаранский РЭС (население)	ПС 110 кВ Мичуринская	ф.31-06	ДУ	до 5 мин								0,114					
232	Шаранский РЭС (население)	ПС 110 кВ Мичуринская	ф.31-07	ДУ	до 5 мин								0,128					

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребителя	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
233	Шаранский РЭС (население)	ПС 110 кВ Мичуринская	ф.31-08	ДУ	до 5 мин								0,058			
234	Шаранский РЭС (население)	ПС 110 кВ Мичуринская	ф.31-12	ДУ	до 5 мин								0,093			
235	Шаранский РЭС (население)	ПС 110 кВ Мичуринская	ф.31-13	ДУ	до 5 мин								0,052			
236	ОАО "Ростелеком" (ТусМ-5)	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-55	ДУ	до 5 мин								0,000			
237	ООО "Европласт"	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-16	ДУ	до 5 мин								0,000			
238	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-48	ДУ	до 5 мин								0,000			
239	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-06	ДУ	до 5 мин								0,000			
240	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-02	ДУ	до 5 мин								0,276			
241	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-23	ДУ	до 5 мин								1,284			
242	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-08	ДУ	до 5 мин								0,232			
243	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-37	ДУ	до 5 мин								0,194			
244	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-42	ДУ	до 5 мин								1,099			
245	АО "ОЭС" (население)	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-34	ДУ	до 5 мин								0,654			
246	АО "ОЭС" (население)	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-13	ДУ	до 5 мин								0,238			
247	АО "ОЭС" (население)	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-41	ДУ	до 5 мин								0,021			
248	АО "ОЭС" (население)	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-52	ДУ	до 5 мин								0,278			
249	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 35 кВ Красная Звезда	ф.18-15	ДУ	до 5 мин									0,003		
250	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 35 кВ Красная Звезда	ф.18-12	ДУ	до 5 мин									0,011		
251	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 35 кВ Красная Звезда	ф.18-08	ДУ	до 5 мин									0,081		
252	Илишевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Красная Звезда	ф.18-04	ДУ	до 5 мин									0,247		
253	Илишевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Красная Звезда	ф.18-17	ДУ	до 5 мин									0,082		
254	Илишевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Красная Звезда	ф.18-03	ДУ	до 5 мин									0,213		
255	Илишевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Груздевка	ф.691-05	ДУ	до 5 мин									0,151		
256	Илишевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Груздевка	ф.691-16	ДУ	до 5 мин									0,167		
257	Илишевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Груздевка	ф.691-12	ДУ	до 5 мин									0,160		
258	Илишевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Груздевка	ф.691-04	ДУ	до 5 мин									0,105		
259	Элеватор (ХПП)	ПС 35 кВ Груздевка	ф.691-15	ДУ	до 5 мин									0,007		
260	Элеватор (ХПП)	ПС 35 кВ Груздевка	ф.691-07	ДУ	до 5 мин									0,019		
261	Элеватор (ХПП)	ПС 35 кВ Груздевка	ф.691-01	ДУ	до 5 мин									0,034		
262	Благоварский РЭС (население)	ПС 110 кВ Эфир	ф.326-02	ДУ	до 5 мин									0,000		
263	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Куручево	ф.700-03	ДУ	до 5 мин									0,192		
264	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Куручево	ф.700-06	ДУ	до 5 мин									0,196		
265	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Куручево	ф.700-08	ДУ	до 5 мин									0,104		
266	Дюртюлинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Семилетка	ф.56-04	ДУ	до 5 мин									0,264		
267	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Семилетка	ф.56-08	ДУ	до 5 мин									0,234		
268	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Семилетка	ф.56-09	ДУ	до 5 мин									0,012		
269	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Семилетка	ф.56-18	ДУ	до 5 мин									1,438		
270	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Катаево	ф.760-02	ДУ	до 5 мин									0,027		
271	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Катаево	ф.760-06	ДУ	до 5 мин									0,222		
272	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Катаево	ф.760-08	ДУ	до 5 мин									0,027		
273	Благоварский РЭС (население)	ПС 110 кВ Прожектор	ф.313-04	ДУ	до 5 мин									0,190		
274	Благоварский РЭС (население)	ПС 110 кВ Прожектор	ф.313-10	ДУ	до 5 мин									0,054		
275	Благоварский РЭС (население)	ПС 110 кВ Прожектор	ф.313-13	ДУ	до 5 мин									0,000		
276	ООО "Мясная компания"	ПС 110 кВ Прожектор	ф.313-18	ДУ	до 5 мин									0,477		
277	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Резяпово	ф.34-01	ДУ	до 5 мин									0,391		
278	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Резяпово	ф.34-05	ДУ	до 5 мин									0,124		
279	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Резяпово	ф.34-10	ДУ	до 5 мин									0,109		
280	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Резяпово	ф.34-12	ДУ	до 5 мин									0,055		
281	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Резяпово	ф.34-16	ДУ	до 5 мин									0,084		
282	Чекмагушевский РЭС (население)	ПС 35 кВ Резяпово	ф.34-11	ДУ	до 5 мин									0,001		





№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребителя	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
57	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Килеево	ф.780-01	ДУ	до 5 мин				0,023								
58	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Килеево	ф.780-02	ДУ	до 5 мин				0,098								
59	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Маты	ф.64-02	ДУ	до 5 мин				0,072								
60	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Маты	ф.64-03	ДУ	до 5 мин				0,160								
61	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Маты	ф.64-10	ДУ	до 5 мин				0,019								
62	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Маты	ф.64-12	ДУ	до 5 мин				0,210								
63	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Карамалы	ф.72-03	ДУ	до 5 мин				0,152								
64	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Карамалы	ф.72-06	ДУ	до 5 мин				0,120								
65	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Карамалы	ф.72-08	ДУ	до 5 мин				0,346								
66	АО "ТГЭС" (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-12	ДУ	до 5 мин				0,864								
67	АО "ТГЭС" (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-19	ДУ	до 5 мин				0,206								
68	АО "ТГЭС" (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-20	ДУ	до 5 мин				0,344								
69	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-13	ДУ	до 5 мин				0,006								
70	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-17	ДУ	до 5 мин				0,331								
71	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-08	ДУ	до 5 мин				0,403								
72	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Агир	ф.695-11	ДУ	до 5 мин				0,452								
73	ООО "Мясокомбинат Зигитякский"	ПС 35 кВ Агир	ф.695-18	ДУ	до 5 мин				0,109								
74	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Урсаево	ф.65-02	ДУ	до 5 мин				0,003								
75	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Урсаево	ф.65-03	ДУ	до 5 мин				0,009								
76	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Урсаево	ф.65-06	ДУ	до 5 мин				0,103								
77	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Урсаево	ф.65-08	ДУ	до 5 мин				0,068								
78	АО "ОЭС (население)	РП 10 кВ Девон	ф.701-03	ДУ	до 5 мин					0,774							
80	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Комплекс	ф.778-10	ДУ	до 5 мин					0,051							
81	ООО "Железобетон" г.Туймазы	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-32	ДУ	до 5 мин							0,111					
82	ООО "Железобетон" г.Туймазы	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-09	ДУ	до 5 мин							0,068					
83	АО "ТГЭС" (население)	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-46	ДУ	до 5 мин							0,028					
84	АО "ТГЭС" (население)	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-07	ДУ	до 5 мин							0,165					
85	АО "ТГЭС" (население)	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-06	ДУ	до 5 мин							0,962					
86	ООО «Герон»	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-57	ДУ	до 5 мин							0,115					
87	ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-14	ДУ	до 5 мин							0,705					
88	ОАО "Туймазытехуглерод"	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-11	ДУ	до 5 мин							0,645					
89	ОАО "КБК"	ПС 110 кВ Химмаш	ф.36-65	ДУ	до 5 мин							1,340					
90	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-01	ДУ	до 5 мин							0,284					
91	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-02	ДУ	до 5 мин							0,301					
92	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-05	ДУ	до 5 мин							1,121					
93	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-08	ДУ	до 5 мин							0,575					
94	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-13	ДУ	до 5 мин							0,332					
95	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-15	ДУ	до 5 мин							0,373					
96	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Субханкулово	ф.10-27	ДУ	до 5 мин							0,316					
97	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Серафимовка	ф.09-11	ДУ	до 5 мин								0,334				
98	Туймазинский РЭС (население)	ПС 110 кВ Серафимовка	ф.09-13	ДУ	до 5 мин								0,531				
99	АО "ТГЭС" (население)	ПС 110 кВ Серафимовка	ф.09-09	ДУ	до 5 мин								0,587				
100	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Серафимовка	ф.09-01	ДУ	до 5 мин								0,642				
101	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Серафимовка	ф.09-05	ДУ	до 5 мин								0,178				
102	ООО "Башнефть-Добыча"	ПС 110 кВ Серафимовка	ф.09-12	ДУ	до 5 мин								0,535				
103	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Бузюрово	ф.62-03	ДУ	до 5 мин								0,096				
104	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Бузюрово	ф.62-04	ДУ	до 5 мин								0,020				
105	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Бузюрово	ф.62-08	ДУ	до 5 мин								0,185				
106	ОАО "Ростелеком" (ТусМ-5)	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-55	ДУ	до 5 мин								0,000				
107	ООО "Европласт"	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-16	ДУ	до 5 мин								0,000				

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребителя	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %		
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
108	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-48	ДУ	до 5 мин								0,000					
109	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-06	ДУ	до 5 мин								0,000					
110	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-02	ДУ	до 5 мин								0,276					
111	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-23	ДУ	до 5 мин								1,284					
112	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-08	ДУ	до 5 мин								0,232					
113	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-37	ДУ	до 5 мин								0,194					
114	ООО «Альтернатива»	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-42	ДУ	до 5 мин								1,099					
115	АО "ОЭС" (население)	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-34	ДУ	до 5 мин								0,654					
116	АО "ОЭС" (население)	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-13	ДУ	до 5 мин								0,238					
117	АО "ОЭС" (население)	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-41	ДУ	до 5 мин								0,021					
118	АО "ОЭС" (население)	ПС 110 кВ Автоприбор	ф.70-52	ДУ	до 5 мин								0,278					
119	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Куручево	ф.700-03	ДУ	до 5 мин									0,192				
120	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Куручево	ф.700-06	ДУ	до 5 мин									0,196				
121	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Куручево	ф.700-08	ДУ	до 5 мин									0,104				
122	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Катаево	ф.760-02	ДУ	до 5 мин									0,027				
123	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Катаево	ф.760-06	ДУ	до 5 мин									0,222				
124	Бакалинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Катаево	ф.760-08	ДУ	до 5 мин									0,027				
125	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Тюменяк	ф.21-06	ДУ	до 5 мин										0,558			
126	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Тюменяк	ф.21-07	ДУ	до 5 мин										0,199			
127	ООО КХ "ОВОЩЕВОД"	ПС 35 кВ Тюменяк	ф.21-08	ДУ	до 5 мин										0,000			
128	Туймазинский РЭС (население)	ПС 35 кВ Тюменяк	ф.21-03	ДУ	до 5 мин										0,211			
ИТОГО:					до 5 мин, в том числе:	6,37	12,62	19,35	26,11	32,90	38,75	47,34	55,29	61,24	67,75	0,13		
					с использованием дистанционного управления (далее - ДУ)	6,37	12,62	19,35	26,11	32,90	38,75	47,34	55,29	61,24	67,75			
					постоянным оперативным персоналом (далее - ОП)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					до 20 мин, в том числе:	6,37	12,62	19,35	26,11	32,90	38,75	47,34	55,29	61,24	70,20	0,12		
					ДУ	6,37	12,62	19,35	26,11	32,90	38,75	47,34	55,29	61,24	67,75			
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45			
					Всего, в том числе	6,37	12,62	19,35	26,11	32,90	38,75	47,34	55,29	61,24	70,20	0,12		
					ДУ	6,37	12,62	19,35	26,11	32,90	38,75	47,34	55,29	61,24	67,75			
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45			
					персоналом с дежурством на дому (далее - ДД)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					персоналом оперативно-выездной бригады (далее - ОВБ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в т.ч. по Туймазинскому энергорайону					до 5 мин, в том числе:	2,58	6,95	6,95	10,38	13,90	14,72	22,16	29,55	30,32	31,29	0		

№ п/п	Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику временного отключения потребителя	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Совмещение с графиком ограничения режима потребления электрической мощности, %
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
					ДУ	2,58	6,95	6,95	10,38	13,90	14,72	22,16	29,55	30,32	31,29	
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					до 20 мин, в том числе:	2,58	6,95	6,95	10,38	13,90	14,72	22,16	29,55	30,32	31,29	0
					ДУ	2,58	6,95	6,95	10,38	13,90	14,72	22,16	29,55	30,32	31,29	
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Всего по Туймазинскому энергорайону, в том числе:	2,58	6,95	6,95	10,38	13,90	14,72	22,16	29,55	30,32	31,29	0
					ДУ	2,58	6,95	6,95	10,38	13,90	14,72	22,16	29,55	30,32	31,29	
					ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ДД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* - величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-33°C)

Член Правления – Заместитель Генерального директора –  
 Главный инженер ООО «Башкирэнерго»



О.М. Шамшович